

Pyhjärven kaupungin lausuntopyyntö Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineistoon

TEKLA 16.03.2023 § 50

19/00.04.01/2023

Pyhjärven kaupunginhallitus on päättänyt 6.2.2023 asettaa Hautakankaan tuulivoimapuiston yleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston MRL 65 §:n ja MRA 19 §:n mukaisesti julkisesti nähtäville kuulemistavarten 1.3. - 30.3.2023 väliseksi ajaksi, sekä pyytää siitä osallisten lausuntoja.

Hautakankaan tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee Pyhjärven kaupungissa, noin 12 kilometriä Pyhjärven keskustasta pohjoiseen. Etäisyyttä Pyhännän ja Kiuruveden keskusta on noin 26 kilometriä, Kärsämäen keskusta noin 25 kilometriä ja Haapajärven keskusta noin 37 kilometriä.

Hankealueelle suunnitellaan yhteensä noin 11 uuden tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on noin 6–10 MW, jolloin kokonaisteho olisi noin 66–110 MW.

Hautakankaan alueelta rakennetaan 400 kV tai 400+110 kV voimajohto Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle. Pysäysperälle suunniteltavan yhdysjohdon vaikutusten arviointi tehdään erikseen voimajohtohankkeen YVA-menettelyssä. Lausuntopyyntö liitteenä.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044 4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta toteaa lausuntonaan, että kaavaehdotus on pääpiirteissään hyvä. Kaavaselostuksessa on arvoitu rakentamisen aikaisia vaikutuksia sivulla 61. Rakentamisen vaikutuksia tulisi arvioida tarkemmin hankealueen ulkopuolella, etenkin taajamien läpi kulkevan liikenteen osalta. Haapajärven kaupungin alueella vt27 ja vt58 risteysalueen liikenneympyrä muodostaa pullonkaulan suurille kuljetuksille. Sähkönsiirron osalta kaupunki antaa lausunnon voimajohtohankkeen YVA-menettelyn yhteydessä.

Päätös

Hyväksyttiin.