

Reisjärven kunnan lausuntopyyntö Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta

TEKLA 14.12.2023 § 146

19/00.04.01/2023

Reisjärven kunta pyytää Haapajärven kaupungin lausuntoa Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis ja arviointisuunnitelmasta (OAS).

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Reisjärven kunnan Kiiskinevan alueelle. Hankealue sijoittuu Reisjärven kunnan pohjoisosaan Haapajärven ja Sievin kuntarajalle noin yhdeksän kilometrin päähän Reisjärven kuntakeskuksesta. Hankealueen pinta-ala on noin 2400 hehtaaria.

Hankealueelle on suunnitteilla enintään 20 tuulivoimalaa (VE1). Voimaloiden yksikköteho on 6-10 MW. Suunniteltujen voimaloiden napakorkeus on maksimissaan 210 metriä, roottorin halkaisija noin 220 metriä ja voimaloiden pyyhkäisykorkeus enintään 320 metriä.

Tuulivoimapuiston sähköverkkoliityntä on tarkoitus toteuttaa joko 400 kV:n tai 110 kV:n ilmajohtona kanta- tai paikallisverkkoyhtiön liityntäpisteelle sähkönsiirtoreitin mukaan.

Liityntäpisteitä on kaksi vaihtoehtoa:

1. kantaverkkoyhtiö Fingrid Oyj:n Pysäysperän 400/110 kV sähköasema
2. Elenian Nivala-Pysäysperä 110 kV voimajohtoon varteen johon on kaksi eri päätepistettä.

Lausuntopyyntö liitteenä ja Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oheismateriaalina.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta hyväksyy liitteen mukaisen lausunnon ja lähettää sen Haapajärven kaupungin lausuntona Reisjärven Kiiskinevan tuulivoimaosayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan.

Päätös

Hyväksyttiin.