



Tee oikein

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
PL 86
90101 OULU
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Viite Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausuntopyyntö 18.1.2023.

Asia Haapajärven kaupungin lausunto Hakulinkankaan tuulivoimapuiston ympäristövaikutusten arviointiselostukseen

Infinergies Finland Oy suunnittelee Haapajärven Hakulinkankaan alueelle enimmillään 42 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho 6–10 MW. Tuulivoimapuiston kokonaisteho on 252–420 MW. Hankealueen alustava kokonaispinta-ala on noin 50,2 km². Hakulinkankaan tuulivoimapuiston hankealue sijaitsee noin 12 kilometriä Haapajärven keskustasta pohjoiseen.

Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja tarkasteltavasta sähkönsiirrosta. Alustavasti tuulivoimahanke on suunniteltu liitettävän valtakunnan verkkoon Pysäysperän sähköasemalla. Uusi ilmajohto rakennetaan pääosin olemassa olevan voimajohdon viereen. Alustavasti tutkitaan kahta eri reittiä alavaihtoehtoinen. Hankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein ja hankealueelle rakennetaan yksi tai useampi sähköasema.

Lausunnossaan Haapajärven kaupunki toteaa seuraavaa:

1. Hankkeen kaavoitus
Haapajärven kaupungilla ei ole hankealueen yleiskaavaan huomautettavaa. Mikäli arvioitavista vaihtoehdoista toteutuu VE2 jossa on enintään 33 tuulivoimalaa, tulee näiden sijoitusta uudelleen tarkastella siten, että ne sijoittuvat hankealueen takareunalle, mahdollisimman etäälle Parkkilan, Olkkolan ja Kuusaan kyläkeskuksista ja Hirsinevan Natura-alueesta.
2. Hankkeen sähkönsiirto
 - 2.1. Hankkeen sähkönsiirrosta tulee käyttää ensisijaisesti olemassa olevia siirtolinjoja tai johtokäytäviä.
 - 2.2. Mikäli hanke edellyttää uusia siirtolinjoja, tulee niiden toteutus olla ensisijaisesti maakaapeleilla toteutettuja.



Tee oikein

- 2.3. Siirtolinja voi olla myös yhdistetty ilmajohto/maakaapeli siten, että linja menee Aholan ja Oksavan kylien kohdalla maakaapelilla.
 - 2.4. Mikäli edellä mainitut vaihtoehdot eivät ole toteutettavissa, voidaan hankkeen yhteydessä perustaa Haapajärven kaupungin alueelle uusi siirtolinja. Ennen uuden siirtolinjan suunnittelua, tulee linjausvaihtoehdoista keskustella kaupungin kanssa.
 - 2.5. Siirtolinjojen sijoittamisessa tulee kiinnittää huomiota myös Pysäysperän ja Oksavan alueella, jotta vältetään tilanteelta, jossa asutus jää siirtolinjojen väliin.
3. Luontoarvot
- Suunnittelussa ja rakentamisen aikana tulee huomioida luontoarvojen säilymisen toteutuminen ja rakentamisen vähähiilisyyttä. Erityistä huomiota tulee kiinnittää Hirsinevan luonnonsuojelualueeseen, joka on pinta-alaltaan 327 ha ja se on määritelty erityisten suojelutoimien alueeksi (SAC-alue). Alueella on tarkoitus toteuttaa alueella esiintyvien luontotyyppien ja lajien kannalta tärkeitä suojelutoimenpiteitä.

Haapajärvellä 16.2.2023

Tekninen lautakunta