

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen lausuntopyyntö YVA-menettelyn tarpeesta Haapaveden Haaponevan tuulivoimahankkeessa

TEKLA 21.03.2024 § 29
17/00.04.01/2024

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää lausuntoa Haapaveden Haaponevan tuulivoimahankkeessa YVA-menettelyn tarpeesta.

YVA-lain (252/2017, 1.2.2019 päivätty liite 1) mukaan YVA menettelyä sovelletaan tuulivoimalahankkeisiin, joissa laitosten määrä on vähintään 10 kappaletta tai kokonaisteho vähintään 45 megawattia. Lisäksi YVA menettely voi tulla harkinnanvaraisesti sovellettavaksi ELY-keskuksen päätöksellä, mikäli hanke aiheuttaa laadultaan ja laajuudeltaan, myös eri hankkeiden yhteisvaikutukset huomioon ottaen, merkittäviä ympäristövaikutuksia (YVAL 3§).

Suunnitteilla on enintään 6 tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimahanke, joka sijaitsee noin 5 km etäisyydellä Haapaveden kaupungin keskustasta luoteeseen.

Hankealueen pinta-ala on noin 1322 hehtaaria. Suunnittelualue on suurelta osin entistä turvetuotantoaluetta.

Voimaloiden kokonaiskorkeus olisi enintään 250 m ja yksikköteho 6–8 MW. Voimaloiden yksikköteho mitoitettaisiin siten, että hankkeen kokonaistehoksi tulisi alle 45 megawattia.

Tuulivoimalat on tarkoitus liittää sähköverkkoon hankkeen kaava-alueen itänurkan läpi kulkevaan Elenian 110 kV:n voimalinjaan johdonvarsiliitynnällä hankeen omalta sähköasemalta.

Valmistelija: Jouni Laajala p. 044-4456 147

Päätösehdotus

Haapajärven kaupunki toteaa lausuntonaan, että se ei edellytä hankkeelle YVA-menettelyä. Kaupunki kuitenkin vahvasti suosittaa hankkeelle YVA-menettelyn käynnistämistä tarkemman tiedon saamiseksi mm. ympäristöstä ja yhteisvaikutuksista.

Päätös

Hyväksyttiin.